

## **Erweiterung und Sanierung der Ostbaarhalle - Einbau von Rauch-/Wärmeabzugsfenstern**

### **I. Sachverhalt**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30. Juli 2020 beschlossen, der vom Kreisbrandmeister geforderten Entrauchung der Ostbaarhalle durch den Einbau von Rauch-/Wärmeabzugsfenstern nachzukommen. Um die geforderte Entrauchungsfläche herstellen zu können, werden zwölf Rauch-/Wärme-Abzugsfenster (RWA-Fenster) benötigt. Die Anordnung der Fenster ist der Anlage zu entnehmen. Eine Auslösung muss automatisch im Dachbereich und manuell durch eine Bedienstelle im Hauptzugangsbereich der Halle erfolgen. Bei Auslösung öffnen dann alle RWA-Fenster gemeinsam.


### **II. Ausschreibung der Arbeiten**

Die Arbeiten wurden durch das Architekturbüro Munz beschränkt ausgeschrieben. Die Submission findet am 12. Oktober 2020 statt. Das Ergebnis mit Beschlussvorschlag wird in einer Tisch-Vorlage nachgereicht.

### **Beschlussvorschlag**

Siehe Tisch-Vorlage

Seitingen-Oberflacht, 06. Oktober 2020



Buhl, Bürgermeister

Anlage